

आवेदक का विवरण / Applicant Detail(s)

आवेदक का नाम / Applicant Name *

Kanti Singh

आवेदक का जिला / Applicant District *

Bhojpur

आवेदक का ईमेल आईडी / Applicant Email ID *

rvspublicschool.ara@gmail.com

आवेदक का मोबाइल नंबर / Applicant Mobile No. *

9431850468

आवेदक का पता / Applicant Address *

CK road RVS Public School MP Bagh Arrah pin 802301

पिन कोड / Pin Code *

802301

भुगतानकर्ता आईडी प्रमाण प्रकार / Payer ID Proof Type *

Aadhaar

भुगतानकर्ता आईडी प्रमाण संख्या / Payer ID Proof Number *

378249800736

राज्य / State *

BIHAR

जिले का नाम / District Name *

Bhojpur

अग्निशमन केंद्र / Fire Station *

Arrah

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस। /

Check points for Fire Audit of different categories of buildings and notice for necessary action regarding compliance of Fire Safety measures after the fire audit. [FORM D-1]

1. भवन का नाम / पता / पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन /

Name of the building / address / a specially marked building for the identification

भवन का नाम /
Name of the building *

RVS PUBLIC SCHOOL

भवन का पता /
Building address *

SANADIYA ARA-SALEMPUR ROAD BHOJPUR PINCODE 802312

पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन /
Specially marked building for the identification *

SANADIYA BANDH

2. भवन का निर्माण वर्ष / Year of construction of the building

2013

3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रोविजनल/ फाइनल /रिन्यूअल का वर्ष) /
No objection certificate (year of provisional / final / renewal)

2025

4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि / Date of last fire audit

ॐ

5. भवन अधिभोग का प्रकार / Type of building occupancy *

Educational

6. उप-कब्जे के प्रकार / Types of sub-occupancy *

School Up to Senior Secondary Level

7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में) / Height of the building (in
meters) from ground level *

7

8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई / Height of constructions in the
surroundings of the building *

7

9. बिजली लाईनस से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) / Distance of
the building from the electric lines (vertical and horizontal distance- In
meters)

50

horizontal distance(in meters)

10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) (तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों
का) / The covered area of the building (in square meters)(of floors
including basement and stilt) *

1346

11. मंजिलों की संख्या / Number of floors *

2

12. तलघर की संख्या / Number of basements *

0

13. स्टील्ट/भूतल की संख्या / Number of stilts/ ground floors *

0

14. ब्लॉक की संख्या / Number of blocks *

0

15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार / Average occupants load per floor

150

16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/ अधिवासियों की संख्या) / Floor wise (area/number of
occupants)

676

17. पहुँच सड़क/ स्ट्रीट(नाम एवं चौड़ाई) (पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/
20 फिट होनी चाहिए) / Approach road/street (name and width) (Minimum
width of approach road should be 12 feet-20 feet)

arra se salemipur road se bandi

20

18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? / Is this of hard surface
and worthy for vehicle movement?

yes

20. पहुँच / खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई /
Width of the approach / open space and width in front of the block and the other three sides set back

पहुँच की चौड़ाई / Width of the approach

20

ब्लॉक के खुले स्थान की चौड़ाई / Width of block from Open space

50

ब्लॉक के आगे स्थान की चौड़ाई / Width of block from Front

50

पीछे से सेट बैक की चौड़ाई / Width of set back from Back

40

बायीं ओर से सेट बैक की चौड़ाई / Width of set back from Left

40

दाईं ओर से सेट बैक की चौड़ाई / Width of set back from Right

40

21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच /
Vehicle access all around the building and for movement at the angle of
the building

0

22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए
मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? / Is there a
minimum width and height of main entrance and exit door to ensure easy
entry and exit of fire fighting vehicles?

15/ khula

23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) / Car parking (site and number of vehicles)

कार पार्किंग(स्थल) / Car parking (site)

school ground

कार पार्किंग(वाहनों की संख्या) / Car parking (number of vehicles)

6

24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) / Projection in the open
space (distance from four sides of the building)

0

25. प्रवेश द्वार की संख्या / Number of entrance doors *

1

26. निकासी द्वार की संख्या / Number of exit doors *

1

27. प्रवेश, निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान / Open space above the head
in entrance /exit door

yes

28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या /ट्रीड्स की चौड़ाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या/ हेण्ड रेल
की उँचाई /
Internal stair (height /width of treads/ height and number of risers/height
of hand rail)

2 / 4 fit / 5 fit / 2 fit

29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ ट्रीड्स की चौड़ाई / राईजर की उँचाई एवं संख्या,
हेण्ड रेल की उँचाई) /
Number of exit stair (height/width of treads/height and number of risers/
height of hand rail)

0

30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) /

यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी) /
Travel distance (distance from the farthest point)

0

यात्रा दूरी (गतिपारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) /
Travel distance (distance from turning end of corridor to the stair)

50

31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) / Ramps (number/width/steep)

रैम्प (संख्या) / Ramps (number)

0

रैम्प (चौड़ाई) / Ramps (width)

0

रैम्प (स्टीप) / Ramps (steep)

0

32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता / Number and capacity of traveller lift

यात्री लिफ्ट की संख्या / Number of traveller lift

0

यात्री लिफ्ट की क्षमता / Capacity of traveller lift

0

33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता / Number and capacity of service lift

सेवा लिफ्ट की संख्या / Number of service lift

0

सेवा लिफ्ट की क्षमता / Capacity of service lift

0

34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता / Number and capacity of fire lift

फायर लिफ्ट की संख्या / Number of fire lift

0

फायर लिफ्ट की क्षमता / Capacity of fire lift

0

35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) / Refugee Area (on which floor / area)

शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर) / Refugee Area (on which floor)

1

शरण क्षेत्र (क्षेत्रफल) / Refugee Area (area)

673

36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) / Fire tower (or which floor/area)

फायर टॉवर(किस मंजिल पर) / Fire tower (on which floor)

0

37. बंद ऊध्वधिर खुला स्थान / Closed vertical open space

0

38. कोरिडोर और मार्ग (चाहित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) / Corridor and route (according to the desired width / path not affected)

8 ft

39. क्षितिज निकास की स्थिति / Position of horizontal exit

0

40. निकासी हेतु रोशनीकरण निकासी संकेत / Illuminised exit symbol for exit

0

41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता / वेंटिलेशन / दृष्टाति / Roof distance in basement/route of entry/ventilation etc.

तलघर में छत दूरी / Roof distance in basement

0

जाने का रास्ता / Route of entry

0

वेंटिलेशन / Ventilation

0

42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात / Papers related to fire rating

0

43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन / Compartmentalization

0

44. धुआँ निकासी व्यवस्था / Smoke evacuation system

khidki

45. विद्युत अधिष्ठापन / Electrical installation

yes

46. सब-स्टेशन / ट्रांसफॉर्मर / Sub-station / Transformer

0

47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत / Alternate sources of power supply

generator

48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम / Air conditioning systems

0

49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान / Provisions of protection from sky lightning

0

50. न्यूनतम फिक्स्ड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) / Minimum fixed fire fighting installation (as per Table-7 of Part-4 of NBC-2016)

yes

51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) / Automatic detection and alarm system (smoke detector, heat detector, beam detector, fire detector control panel in floor)

0

52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम / Automatic sprinkler system

0

53. नली रील/ Hose reel

yes

54. वेट राईजर्स / Wet risers

0

56. डाउन कमर / Down comer

yes

57. यार्ड हाइड्रेंट / Yard hydrant

0

58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर) / Underground static water tank (number / total capacity - liters)

भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या) / Underground static water tank (number)

0

भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (कुल क्षमता-लीटर) / Underground static water tank (total capacity - liters)

0

59. छत टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर) / Roof tanks (number / total capacity - liters)

छत टैंक (संख्या) / Roof tanks (number / total capacity - liters)

2

छत टैंक (कुल क्षमता-लीटर) / Roof tanks (total capacity - liters)

7000

60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/ बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) / Details of pumps-Electrical main pump / standby diesel pump / electrical pump for sprinkler system / booster pump (number and capacity per minute)

samarasebal

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/ क्षमता/ गुणवत्ता/ मेक / क्रमांक/ एक्सप्लोसिव नम्बर/ विनिर्माण का वर्ष/ खरीद का वर्ष/ आईएसआई का मार्ग/ रिफिलिंग की तिथि) / Portable fire extinguishers (number / capacity / quality / make/ serial number / explosive number / year of manufacture / year of purchase / ISI mark / refilling date of each type)

abc 6 kg 6 pic
co2 4.5 kg 1 pic
fire bucket 1 set
blanket 4 pic

62. अग्नि नियंत्रण कक्ष/ Fire control room

0

63. अग्नि सुरक्षा अधिकारी/ Fire Safety Officer

0

64. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) / Fire drill and fire order (including emergency evacuation building plan)

0

65. अन्य बिन्दुओं को प्रपत्र-सी/आई के आधार पर सम्मिलित किया जा सकता है। / Other points can be included on the basis of form-C/I *

B I ≡ ∨ ≡ ∨ / A ∨ T! ∨ ♠ ∨ ♣ ∨
☐ | ≡ ∨
☐ ☒ :

इसके ऑनलाइन आवेदन के आधार पर दिनांक 23/06/2025 को अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा स्कूल के प्रिंसीपल कांति सिंह मोबाइल नंबर 9431850468 के उपस्थिति में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण किया गया जिसमें अधिष्ठापित अग्निशामन यंत्र एवं अन्य उपकरण चालू एवं सक्रिय अवस्था में सही पाया गया इनका ईमेल आईडी rvspublichool.ara@gmail.com है। सलाह:- स्कूल के प्रिंसीपल को सलाह दिया जाता है कि अग्निशामन यंत्रों एवं अन्य उपकरणों की देख रेख की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी अग्निशामन यंत्रों को समय-समय पर जांच सुनिश्चित करेंगे तथा बिजली के तार को अच्छी बिजली मिस्त्री से समय-समय पर जांच करते रहेंगे तथा संस्थान में प्रत्येक 6 महीने पर मॉक ड्रिल करना सूचित करेंगे। इस संस्थान को अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

Chars: 613 Words: 125

फायर अंकेक्षण तिथि / Fire Audit Date *

☐

23-Jun-2025